

INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Diciembre de 2006

Nº de expediente: 06120401

Fecha de emisión: 11-Diciembre-2006

Obra: Estudio Geotécnico Escuela Infantil en Mesoiro (A Coruña).

Peticionario: OFICINA TÉCNICA DE BIENESTAR - AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA.

DATOS DE LAS MUESTRAS

Muestra 06121107-RO:

- Toma de muestra: S1 (4,20-4,36).
- Localización: Mesoiro (A Coruña).
- Fecha de toma de muestra: 11-Diciembre-2006.
- Fecha de entrada de la muestra al laboratorio: 11-Diciembre-2006.
- Descripción: Testigo de roca.
- Ensayos a realizar:
 - Resistencia a Compresión Simple en Roca (UNE 22950)

Muestra 06121108-RO:


- Toma de muestra: S4 (3,90-4,20).
- Localización: Mesoiro (A Coruña).
- Fecha de toma de muestra: 11-Diciembre-2006.
- Fecha de entrada de la muestra al laboratorio: 11-Diciembre-2006.
- Descripción: Testigo de roca.
- Ensayos a realizar:
 - Resistencia a Compresión Simple en Roca (UNE 22950)

Los resultados obtenidos se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo. El presente informe no deberá reproducirse parcialmente, sino en su totalidad, previa autorización por escrito de GEONOR.

Cambre, 11 de Diciembre de 2006



Fdo.: Alicia Roa Toba
JEFE DE ÁREA



Fdo. Javier Vizoso Guerra
DIRECTOR TÉCNICO

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

ROCA

MUESTRA	ϕ DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	ESBELTEZ h/ ϕ	PESO (g)	DENSIDAD (g/cm ³)	TENSIÓN CORREG. (kp/cm ²)
06121107-RO	7,15	14,88	2,08	1538,0	2,57	367,6
06121108-RO	7,15	14,61	2,04	1491,0	2,54	508,9